

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

п. Вейделевка

«30» *сентября* 2023 г.

№ 645

**О создании комиссии по проверке
готовности теплоснабжающего
комплекса к отопительному
периоду 2023-2024гг.**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2023-2024г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающего комплекса ООО «Вейделевские тепловые сети», расположенного на территории муниципального района «Вейделевский район», к отопительному периоду 2023-2024гг. и утвердить ее в следующем составе (Приложение 1).

2. Комиссии провести проверку готовности теплоснабжающего комплекса ООО «Вейделевские тепловые сети», расположенного на территории муниципального района «Вейделевский район» в срок до 26 сентября 2023 года и провести оценку готовности теплоснабжающего комплекса к отопительному периоду в соответствии с нормативными документами в срок до 1 октября 2023 года, согласно программы (Приложение 2).


3. Заместителю начальника управления по организационно – контрольной и кадровой работе администрации района - начальнику организационно-контрольного отдела администрации района Гончаренко О.Н. опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень Вейделевский район».

4. Начальнику отдела делопроизводства, писем, по связям с общественностью и СМИ администрации района Авериной Н.В. разместить

настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации
Вейделевского района**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text of the order.

А. Алексеев

Приложение 1
Утвержден
распоряжением администрации
Вейделевского района
от 30 05 2023г. № 645

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающего комплекса ООО «Вейделевские тепловые сети», расположенного на территории муниципального района «Вейделевский район» к отопительному периоду 2023-2024гг.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Таранцов Владимир Петрович	-первый заместитель главы администрации Вейделевского района- секретарь Совета безопасности района, председатель комиссии
2.	Пушкарская Светлана Александровна	- начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Вейделевского района, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии		
3.	Конищев Эдуард Анатольевич	- начальник отдела безопасности ГО и ЧС администрации Вейделевского района
4.	Шевченко Сергей Владимирович	-директор ООО «Вейделевские тепловые сети» (по согласованию)
5.	Глущенко Юрий Михайлович	-государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне - Донского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию)
6.	Лепетюха Виктор Алексеевич	-начальник Вейделевского РЭС филиала ПАО «Россети-Центра»-«Белгородэнерго» (по согласованию)
7.	Ларин Сергей Николаевич	-начальник Вейделевского РЭС (по согласованию)

ПРОГРАММА

**проведения проверки готовности теплоснабжающего комплекса
ООО «Вейделевские тепловые сети», расположенного на территории
муниципального района «Вейделевский район», к отопительному периоду
2023-2024гг.**

1. Объекты, подлежащие проверке:
котельные п. Вейделевка – «Центральная», «Садовая», «ЦРБ», «ПУ-30», «ФОК», «Бассейн», Детский сад «Радуга», «Солонцы КТУ», котельная Белый Колодезь, котельная Клименки, котельная Викторополь, котельная Закутское, котельная Галушки, котельная Николаевка, котельная Большие Липяги, котельная Малакеево, котельная Ровны, котельная Кубраки, котельная Солонцы ДК, котельная Олейники, котельная Опытное поле, котельная Долгое, котельная Зенино.
2. Срок проверки: август-сентябрь 2023 года.
3. Документы, проверяемые в ходе проверки:
 - 1) Наличие утвержденных температурных графиков по ОЗП 2023/24 г.г.
 - 2) Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
 - 3) Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей и тепловых энергоустановок.
 - 4) Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - соблюдение водно-химического режима;
 - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
 - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
 - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
 - 5) Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

- 6) Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
 - 7) Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей организации.
 - 8) Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
-